


| 部屋名 | 面積 | m ² (帖) |
|----------|--------|--------------------|
| U B | 3.312 | (2.0) |
| 洗面脱衣室 | 4.417 | (2.7) |
| L D K | 27.741 | (16.8) |
| 洋室A | 7.453 | (4.5) |
| 物入 | 1.242 | (0.8) |
| 物入 | 0.552 | (0.3) |
| 玄関 | 2.484 | (1.5) |
| シューズ 加-ク | 0.828 | (0.5) |
| 物入 | 0.414 | (0.3) |
| 物入 | 0.414 | (0.3) |
| 階段 | 1.242 | (0.8) |
| ホール | 4.141 | (2.5) |
| トイレ | 2.070 | (1.3) |
| 合計 | 56.31 | (34.3) |

1階 平面図 S: 1/100



| 部屋名 | 面積 | m ² (帖) |
|--------------|--------|--------------------|
| 階段 | 2.898 | (1.8) |
| トイレ | 1.656 | (1.0) |
| 洋室B | 8.695 | (5.3) |
| 洋室C | 8.695 | (5.3) |
| 洋室D | 12.836 | (7.8) |
| ウォークインクローゼット | 3.726 | (2.3) |
| ホール | 4.969 | (3.0) |
| 物入 | 0.414 | (0.3) |
| クローゼット | 1.242 | (0.8) |
| クローゼット | 1.242 | (0.8) |
| 合計 | 46.37 | (28.4) |


2階 平面図 S: 1/100

- * 凡例
- 煙式感知器
 - 換気扇 (壁用)
 - 換気扇 (天井用)
 - 給気口 100φ
 - アンダーカット等
 - 管柱 (105×105)
 - I701設置推奨場所
 - I701室外機設置推奨場所
 - ※ I701はお客様手配にて


※ 火気使用室内装
 天井: PB9.5+準不燃クロスQM397~QM497
 壁: PB12.5+準不燃クロスQM397~QM497

※ 全て延焼線の範囲内

| | |
|-----|--|
| 段数 | 15段 |
| 階高 | 2944 |
| 有効幅 | W=780 |
| 蹴上 | R=196.2 |
| 踏面 | T=210.0 |
| 勾配 | $R \times 2 + T = 602.4$ $550 \leq 602.4 \leq 650$ $R / T = 0.935 \times 21 / 21$ $= 19.64 / 21 \leq 22 / 21$ |
| 蹴込板 | あり |
| 蹴込 | 30mm |
| 段鼻 | あり 30mm |




南側 立面図 S: 1/100




東側 立面図 S: 1/100

| | |
|---|---|
| <p>※ 小屋裏換気措置 (NBL インホスカー-910×1820×6仕様) 有効開口面積 L=0.30m(軒の出)-0.0835=0.2165にカットした開口率4.4%の有孔板の換気孔 0.91×0.2165×0.044(開口率)=0.0086㎡/枚</p> <p>▲ : 有孔板位置を示す</p> <p>※ 棟換気 (ト-U S型換気棟用 2P) 有孔換気面積 0.0340㎡/本 : 換気棟を示す</p> | <p>2階 吸気 : 46.37㎡×1/900≒0.0515㎡ 0.0086㎡/枚×6枚=0.0516㎡ > 0.0515㎡ ∴OK</p> <p>排気 : 46.37㎡×1/1600≒0.0290㎡ 0.0340㎡/本×1本=0.0340㎡ > 0.0290㎡ ∴OK</p> <p>1階 吸排気 : 8.28㎡×1/250≒0.0331㎡ 0.0086㎡/枚×4枚=0.0344㎡ > 0.0331㎡ ∴OK</p> |
|---|---|



北側 立面図 S: 1/100



西側 立面図 S: 1/100

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|---------------|--------------------------|---|-----------------|--------------|
| <p>工事名 富士宮市野中建売様邸新築工事</p> <p>備考</p> | <p>心建設株式会社一級建築士事務所</p> <p>一級建築士事務所 静岡県知事登録(1)第7498号 静岡県浜松市浜北区内野2987-1 一級 国土交通大臣登録 第344970号 織田 綾子 TEL: 053-586-7337</p> | <p>管理者 日付</p> | <p>設計者 日付</p> | <p>担当者 日付 2022/08/10</p> | <p>図面名 南側 立面図, 北側 立面図, 東側 立面図, 西側 立面図</p> | <p>縮尺 1/100</p> | <p>No. 3</p> |
|-------------------------------------|--|---------------|---------------|--------------------------|---|-----------------|--------------|